

Resultats del simulacre. Informe

Localitat	VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Nom del Centre:	IES EUGENI D'ORS
Codi:	08031459
Adreça:	C/ TARRAGONA S/N
Nivells educatius:	ESO, BATXILLERAT, CFGM, CFGS
Data:	21/10/2016

Participació dels professors:	Bona <input checked="" type="checkbox"/>	Regular	Deficient
Observacions: Van haver dos grups que no identificaren el senyal de confinament i van tenir que ser aturats i tornats a l'aula corresponent, tot i que s'havia dut a terme la formació a professors i alumnes amb mostra acústica dels senyals. Un professor es va enfrontar a la coordinadora de planta 1 per no estar d'acord en que es realitzés el simulacre en aquella hora. Els temps reals de confinament s'han vist penalitzats per aquestes situacions. Les noves aules E1, E2, el despatx de FCT-FPDual i els despatxos de Caps d'Estudis i Coordinadors no van sentir el senyal correctament al no existir dispositius a prop de les seves dependències. Els coordinadors de planta no van fer el seguiment de tots els espais, es van quedar alguns sense revisar i, en els que no hi havia ningú, no es va procedir al tancament de finestres i porticons.			

Temps real d'evacuació/confinament		
	Temps	Nombre d'alumnes
Total del centre	2 minuts, 50 segons	860
Planta 1 Ed. Ppal.	2 minuts, 10 segons	308
Planta 2 Tots els edif.	2 minuts, 50 segons	408
Planta 0 Cicles	2 minut, 37 segons	66
Planta 1 Cicles	2 minuts, 37 segons	57
Planta Exterior	2 minuts, 50 segons	21
Observacions: Els temps total centre inclou l'última persona en confinar-se: Responsables de planta i directora.		

Comportament dels alumnes	Bona <input checked="" type="checkbox"/>	Regular	Deficient
Observacions: Només cal fer referència a les observacions anteriors dels dos grups que feien evacuació amb els seus professors. Els que hi eren fora de l'aula van obeir les instruccions de tornar a la seva, donades pels coordinadors de planta.			

Capacitat de les vies d'evacuació :	Bona <input checked="" type="checkbox"/>	Regular	Deficient
Hi ha hagut deficiències?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Observacions: A les vies d'evacuació no, ja que no es van utilitzar, a la senyalització acústica si, dos zones d'espai no l'han sentit per no disposar de dispositius acústics propers.			

Punts de congestió perillosa: No Observacions: Ha estat confinament, amb el que no han estat utilitzades les vies d'evacuació.

Resultats del simulacre. Informe

Ha funcionat correctament:			
Alarma:	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No	Inexistent
Enllumenat d'emergència:	Sí <input type="checkbox"/>	No	Inexistent
Escales d'emergència:	Sí <input type="checkbox"/>	No	Inexistent
Observacions: No s'ha comprovat l'enllumenat d'emergència ni les escales al ser un confinament. Es va fer la comprovació periòdica trimestral, al setembre, i tot funcionava correctament.			
S'ha pogut tallar el subministrament			
Gas:	Sí	No <input checked="" type="checkbox"/>	Inexistent
Electricitat:	Sí	No <input checked="" type="checkbox"/>	Inexistent
Gas-oil	Sí	No <input checked="" type="checkbox"/>	Inexistent
Ventilació/climatització	Sí	No <input checked="" type="checkbox"/>	Inexistent
Observacions: En tractar-se d'un simulacre, es va decidir fer la simulació del tancament amb els serveis d'emergència, però no es va tancar físicament.			
Obstacles a les vies d'evacuació:			
Identificació d'elements de l'edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzin les vies d'evacuació (mobles, portes d'obertura contrària al sentit d'evacuació, pilastres, etc.).			
Cap			
Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.)			
Cap.			
Conclusions pedagògiques			
Balanç general del simulacre: bo (pel temps de confinament i accions del personal)			
Suggestiments: Realitzar la instal·lació de equipaments acústics a les dos zones d'espais que no van sentir l'alarma. Una finestra de la sala d'actes del centre no es va poder tancar. S'ha de reparar. Insistir en la formació de les atribucions dels coordinadors de planta i dels senyals acústics.			

Localitat Vilafranca del Penedès, 21 d'octubre de 2016

Nom i signatura del directora:

Dolors Arbós Soler